株式会社キリウ大分　所有　井戸の「宇佐市災害時市民開放井戸」の登録決定

様式第２号（第５条関係）

危管第 1216001 号
令和６年１２月１６日

株式会社キリウ大分　様

宇佐市長　　是　永　修　治

宇佐市災害時市民開放井戸登録決定通知書

令和６年１２月２日付けで申請のあった災害時市民開放井戸の登録について、下記のとおり決定したので、宇佐市災害時市民開放井戸登録制度実施要綱第５条第１項の規定により通知します。

記

決定内容	■登録します　　~~□登録しません~~
井戸の所有者又は管理者	株式会社キリウ大分
所在地	宇佐市院内町香下 1703
登録番号	院－②
不登録の理由	
その他	１　災害時市民開放井戸については、災害時に地域住民が井戸水を生活用水（飲用を除く。）として利用できるよう、井戸の所有者氏名又は管理者氏名及び当該井戸の所在地等の情報を公表します。 ２　井戸に異常が認められる場合や井戸の改修、撤去、譲渡を行った場合は、市へ報告するものとします。 ３　登録期間は、登録決定の通知日から当該日の属する年度の末日までとし、登録者から更新をしない旨の申出があった場合又は登録を取り消した場合を除き、当該登録期間は、更に１年間延長するものとし、以後この例によるものとします。
備考	

水質試験成績書

大薬検　第 ID-25010357　号
発行日　令和 7年 1月24日

宇佐市院内町香下１７０３
株式会社キリウ大分　様

公益社団法人大分県薬剤師会
会長 中芝高章
〒 870-0855　大分市豊饒二丁目１１番３号
TEL 097-544-4400

採水年月日	令和 7年 1月20日　08時20分　天候(前日)　晴　(当日)　晴　気温　4.0 ℃ 水温 22.0 ℃
採水地点	(施設名称)　井戸ポンプ小屋 深井戸水 (採水場所)　井戸ポンプ小屋　出口
採水者	(氏名)　福井　健一　　(所属) 総務部

No.	項目名	結果	基準値	単位
1	一般細菌	0	100 以下	CFU／mL
2	大腸菌	検出されない	検出されない	
9	亜硝酸態窒素	0.004 未満	0.04 以下	mg／L
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2	10 以下	mg／L
38	塩化物イオン	12	200 以下	mg／L
46	有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量)	0.3 未満	3 以下	mg／L
47	ｐＨ値	8.1	5.8以上 8.6以下	
48	味	異常でない	異常でない	
49	臭気	異常でない	異常でない	
50	色度	0.5	5 以下	度
51	濁度	0.1	2 以下	度
	以下余白			
	(依頼者検査結果) 残留塩素	――――		mg／L

判定
上記水質項目については、水質基準に適合

試験期日	令和 7年 1月20日　～　令和 7年 1月24日
試験方法	平成15年厚生労働省告示第261号
試験機関	公益社団法人大分県薬剤師会「水道法 国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 登録番号 第44号」
試験責任者	大分県薬剤師会検査センター　水質検査課　小柳　雅裕